



### JUNTA DE ACLARACIONES

--- En el municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las **11:15 once horas con quince minutos del día 24 veinticuatro de noviembre de 2023 dos mil veintitrés**, estando presentes en el Departamento de Adquisiciones Modulo "D" Oficinas Generales el SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, con domicilio en Avenida Laureles No.1151 en la Colonia Fovissste, Zapopan Jalisco; se hicieron presentes la **C. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ**, Jefa del Departamento de Adquisiciones, el **C. CÉSAR RICARDO GARCÍA GARCÍA**, Titular Jurídico del Departamento de Adquisiciones, el **C. FELIPE DE JESÚS GARCÍA ANDRADE** Jefe del Departamento de Servicios Generales; la **C. PEDRO JAVIER GARCÍA PRECIADO**, cotizador del Departamento de Adquisiciones, se da inicio a la **JUNTA DE ACLARACIONES** prevista para el día y hora en el que se actúa, misma que fue debidamente establecida en las bases conforme lo establece el Artículo 59 fracción III y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ahora bien, cabe mencionar que al presente acto, no asistió licitante alguno de manera presencial, sin embargo el **C. FELIPE DE JESÚS GARCÍA ANDRADE**, Jefe del Departamento de Servicios Generales y área requirente en el presente procedimiento, manifiesta en uso de la voz, tal y como lo indica en su ficha informativa de fecha 23 de noviembre de 2023 dos mil veintitrés y derivado de la revisión final del proyecto que nos ocupa en la presente licitación pública, se realiza una **MODIFICACIÓN** a las siguientes partidas **descritas en el anexo uno (propuesta técnica) del cuerpo de las bases**, quedando de la siguiente manera:

**\*PARTIDA NÚMERO 11 .-**"CAMPANA DE 3.00 MTS DE LARGO X 0.90 CMS DE ANCHO X 0.40 CMS DE ALTURA PARTE POSTERIOR, 20 CMS DE ALTURA PARTE FRONTAL, 0.1 O CMS PARTE SUPERIOR CON UN DECLIVE DE .82 CMS, CONSTRUIDA EN LOS COSTADOS DE FRENTE Y RESPALDO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, EL TOLDO PARA FORMAR LA CAMARA PLENA DE COMPENSACION SERA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20 CON PREPARACION PARA RECIBIR FILTROS Y LAMPARAS A PRUEBA DE VAPOR, INCLUYE: 6 FILTROS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 TIPO 304, CON SISTEMA DE ALTO IMPACTO TIPO LABERINTO PARA CAMPANA DE EXTRACCION CADA PIEZA DE 0.50X0.50X2" DE ESPESOR, 4 LAMPARAS A PRUEBA DE VAPORES CON CAPELO CAPACIDAD DE 100W PARA CAMPANA DE EXTRACCION QUE SERA FABRICADA EN SU TOTALIDAD INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU TOTAL TERMINACION. (SE ANEXA PLANO DE DISEÑO Y MEDIDAS DE LAS CAMPANAS)".

**\*PARTIDA NÚMERO 12 .-**" EXTRACTOR PARA CAMPANA DE AIRE TIPO HONGO CENTRIFUGO PARA TEJADO CON DESCARGA VERTICAL, MODELO CRVLT-20 CON MOTOR DE 1 HP VOLTAJE 115-230/1/60 Y TRANSMISION PARA TRABAJAR A 110 RPM. INCLUYE: TUBERIA METALICA CONDUIT ROSCADA, CONEXIONES, CAJAS, CABLEADOS, DESCONECTADOR DE SEGURIDAD PARA



1


INTEMPERIE O EXTERIOR A PIE DE EQUIPO EXTRACTOR Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU TOTAL TERMINACION.

**\*PARTIDA NÚMERO 13 .-** “JUEGO DE DUCTERIA CUADRADA, FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE DIMENSIONES DE 0.40 CMS X 0.40 CMS, INCLUYE: FABRICACION, MONTAJE, CONSTA DE SALIDA, CUELLOS, ADAPTACIONES A EXTRACTOR, CODOS, TRAMOS DE DUCTOS, PASOS EN CUBIERTA DE MULTITECHO, SELLOS, BOTAGUAS EN CUBIERTA, BASE METALICA PARA EXTRACTORES Y TODOS LOS MATERIALES ADAPTACIONES Y CONEXIONES NECESARIOS PARA SU TOTAL TERMINACIÓN”.


Virtud a lo anterior, se deja sin efectos las **partida número 11, 12 y 13 del anexo 1 (propuesta técnica)** descritos en las bases de convocatoria de licitación pública, avocándose a las aquí descritas, para los efectos legales y administrativos a los que hubiera lugar, así mismo se anexa al presente, 02 dos planos para mayor ilustración.

Lo anterior, a efecto de tomarlo en consideración en las bases de la licitación que nos ocupa, toda vez que cualquier modificación a las mismas, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de dichas bases y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

---Al no haber más preguntas y asuntos que tratar, se procede a dar por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **12:20 doce horas, con veinte minutos del día 24 veinticuatro de noviembre de 2023 dos mil veintitrés**, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, para constancia y demás efectos legales a que haya lugar. -----




\_\_\_\_\_  
**C. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.



\_\_\_\_\_  
**C. FELIPE DE JESÚS GARCÍA ANDRADE**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES






\_\_\_\_\_  
**C. CÉSAR RICARDO GARCÍA GARCÍA**  
TITULAR JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES






\_\_\_\_\_  
**C. PEDRO JAVIER GARCÍA PRECIADO**  
COTIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

COCINA CDO. TIERRAS AZULES



FILTROS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 TIPO 304.



TUBERIA CONDUT.  
DESCRIDA.  
CON DISPOSITIVO  
DE SEGURIDAD.  
Grie de equipo  
TIPO EXTERIOR  
(INTERPRETAR).




# CAMPANA (FILTROS Y DUCTOS DE EXTRACCION)

01

Augusto Romero Castellanos

Ricardo Rojas

22/11/2023



01. ANAQUEL
02. REFRIGERADOR
03. CONGELADOR
04. FREGADERO 1 TARJUA
05. FREGADERO 2 TARJUA
06. MESA DE TRABAJO 100X170CMS
07. MESA DE TRABAJO 100X170 Y MESA SUPERIOR
08. ESTUFA INDUSTRIAL
09. MESA DE TRABAJO 80X90CMS
10. CAMPANA-DUCTO-EXTRACTOR 300X100x60CMS
11. HORNO INDUSTRIAL

